

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13**

236 048, г. Калининград
ул. Свердлова, 27

тел/факс (4012) 51 06 81, 51 73 16
e-mail: maoushcool13@edu.klgd.ru

ОТЧЕТ

**об исполнении предписания об организации проведения противоэпидемических мероприятий
№ 64 от 28.02.2022 г.**

№ предписания	вид нарушения требований	срок исполнения	ответственный	примечание
1	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими." Устранить дефекты покрытия стены в учебном кабинете № 22.	15.08.2022	Морозюк Е.М., зав. хозяйством	<u>Исполнено.</u> Отчет направлен 15.08.2022 исх.218, вх. 39/19-11172-2022 от 15.08.2022 (прилагались фото)
2	п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в части "мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола, стула" Обеспечить маркировку новой ученической мебели в кабинете №24 (1 А класс)	15.08.2022	Морозюк Е.М., зав. хозяйством	<u>Исполнено.</u> Отчет направлен 15.08.2022 исх.218, вх. 39/19-11172-2022 от 15.08.2022 (прилагались фото и схемы рассадки)

3	<p>п.2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 в части требований к полам "полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию". Устранить дефекты пола в учебных кабинетах 1 этажа №№ 22, 28, 29</p>	15.08.2023	Морозюк Е.М., зав. хозяйством	Исполнено. Отчет направлен 15.08.2022 исх.218, вх. 39/19-11172-2022 от 15.08.2022 (прилагались фото)
4	<p>п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 в части: "спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (*или() на площадках, имеющих дефекты, не проводятся" Устранить дефекты поверхности грунтового</p>	15.08.2023	Морозюк Е.М., зав. хозяйством, Румянцева Е.Ю., директор	не исполнено, отсутствует финансирование работ, реконструкция школьного стадиона включена в перечень первоочередных ремонтных работ, перечень направлен учредителю. (план прилагаю).

Директор МАОУ СОШ № 13



[Handwritten signature]

Е.Ю.Румянцева