

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 39220061000200921414 от 21.09.2021



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: [https:// private.proverki.gov.ru/private/knm/10993540](https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10993540)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



## МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Калининградской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу «Город Калининград»

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

### Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №257/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 13,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 27.05.2022 №257,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с «01» июня 2022 года по «14» июня 2022 года,

Романовой Анной Вячеславовной – начальником отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору; Ивановым Александром Юрьевичем – заместителем начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена выездная проверка здания школы, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, д. 27,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Румянцева Елена Юрьевна – директор МАОУ СОШ № 13,

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

	выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (системы АУПС, СОУЭ, смонтированные в помещениях MAOY COШ №13), в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) (далее – ППР в РФ)	01.06.2023	
2.	При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о сроке службы и возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы АУПС и СОУЭ), правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Не устранены замечания, выявленные в результате проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обслуживающей организацией ИП Брыков Т.В. (лицензия МЧС России от 29.01.2016 № 39-Б/00116) согласно Акту освидетельствования технического состояния систем пожарной сигнализации № 083-22 от 26 мая 2022г.	п.54 ППР в РФ	01.06.2023	
3.	Системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) находятся в неисправном состоянии	п.54 ППР в РФ	01.06.2023	
4.	Ширина марша лестницы, расположенной в лестничной клетке здания, менее 1,35 м (ширина составляет 1,12 м).	ст. 53 № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ); п. 23 ППР в РФ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.	01.06.2023	

		Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС России от 19.03.20 № 194 (далее - СП 1.13130)		
5.	В столовой здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	ст. 88 №123-ФЗ; п.5.5.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) (далее - СП 4.13130)	01.06.2023	
6.	Отсутствуют сведения о показателях пожарной опасности на материал, применённый для отделки пола спортивного зала, не более нормируемых	ст. 134, табл. 29 №123-ФЗ	01.06.2023	
7.	Помещения, в которых расположены лестницы, ведущие из цокольного этажа здания, при их размещении в объеме эвакуационных лестничных клеток, не отделены от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов с устройством на входе (либо выходе) в указанную лестницу тамбур-шлюз с подачей воздуха, при пожаре либо противопожарной двери.	ч.19 ст. 88 № 123- п. 4.18 СП 4.13130	01.06.2023	
8.	На путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение	п. 43 ППР п. 4.3.12 СП 1.13130 ; п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7.11.2016 № 777/пр.).	01.06.2023	
9.	Ширина эвакуационных выходов из помещения столовой, менее 1,2 м (ширина составляет 1,02 м).	ст. 53 №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130	01.06.2023	
10.	Ширина эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу менее	ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 53 №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130	01.06.2023	

	1,2 м, а именно: - цокольный этаж – 1,15 м; - первый этаж (центральный выход) – 0,97 м; - спортивный зал – 0,97 м			
11.	Из коридора цокольного этажа здания, без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15м. не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции.	ст. 52 №123-ФЗ; п. 7.2, п. 8.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №116).	01.06.2023	
12.	Мансардный этаж не имеет двух эвакуационных выходов	ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130	01.06.2023	
13.	Над эвакуационными выходами не в полном объеме установлены световые оповещатели «Выход»	ст. 84 №123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173) (далее - СП 3.13130)	01.06.2023	
14.	Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	п. 26 ППР	01.06.2023	
15.	В здании допускается расположение настенных речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм. от потолка до верхней части оповещателя.	п. 54 ППР; п.4.4 СП 3.13130	01.06.2023	
16.	Двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки не в полном объеме оборудованы приспособлениями для самозакрывания, с уплотнением в притворах	ст. 59 №123-ФЗ; п.4.4.6 СП 1.13130	01.06.2023	
17.	Ограждение кровли при проведении испытания, согласно Протокола № 461 прочности испытаний от 27.09.2019 г., ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Калининградской области, не выдержало нагрузку	ст. 90 №123-ФЗ; п. 17 ППР	01.06.2023	
18.	Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний	п. 17 ППР	01.06.2023	

наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
--	--	--	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Румянцева Елена Юрьевна – директор МАОУ СОШ № 13

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

«14» июня 2022 год

Иванов Александр Юрьевич, заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«14» июня 2022 год

Романова Анна Вячеславовна, начальник отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«14» июня 2022 год